

MAKLUMAT PEMBANGUNAN

Nama Pembangunan : _____

 No. Rujukan Pemohon : _____
 No. Rujukan SATU : _____ No. ID Projek : _____
 No. Resit Bayaran : _____
 Tarikh Pemeriksaan : _____

MAKLUMAT BARANGAN

JENIS PAIP	PRODUK / PEMBEKAL	SAIZ PAIP (MM)	KUANTITI	KETAHANAN TEKANAN PAIP (PN)	KETEBALAN LAPISAN DALAMAN / LUARAN PAIP (MM)	CATATAN	
						LULUS	GAGAL

* Pengukuran ketebalan paip mestilah secara rawak dan tidak kurang daripada 20% daripada jumlah keseluruhan paip bagi di dalam setiap penghantaran.

** Semua paip baru dan paip yang telah dipasang mestilah ditutup pada setiap hujung paip.

Saya, _____, No. K/P : _____ Pemohon / Jurutera Perunding yang dilantik telah membuat semakan dan pengesahan bahawa barangan atau material paip untuk kerja - kerja yang akan dijalankan berada dalam keadaan baik sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan dan telah memenuhi syarat-syarat SPAN dan kehendak SATU. Saya juga mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan bersedia untuk dikenakan sebarang tindakan di bawah AKTA 655 atau mana - mana undang-undang di Malaysia sekiranya maklumat yang diberikan tidak tepat sebagaimana yang dinyatakan.

.....
Tandatangan

.....
Cop Pemohon

.....
Tarikh

SEMAKAN / PENGESAHAN SATU DAERAH

- i) Boleh Digunakan Bagi Kerja-Kerja Pemasangan Retikulasi
 ii) Ditolak Untuk Digunakan Dan Perlu Dikeluarkan Dari Tapak
 iii) Perlu Dijalankan Ujian Makmal

* Sekiranya ujian dimakmal GAGAL, barangan / material dari kumpulan yang sama tidak boleh digunakan dan hendaklah dikeluarkan daripada tapak.

Disaksikan Oleh

.....
(Pegawai Teknikal SATU)

Nama :

Tarikh :

Cop :

Disaksikan Oleh

.....
(Pegawai / Eksekutif / Pengurus /
Ketua Teknikal SATU)

Nama :

Tarikh :

Cop :